



№ RU Д-RT PA04 B.73566/24 срок
 действия с 30.05.2024 г. по 29.05.2029 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 3/1

Выдан «01» января 2025 г.

1. Песок дробленый из гранитов. Шкурлатовское месторождение
(наименование продукции)

2. ГОСТ 32730-2014

(нормативный документ-ГОСТ)

3.

(наименование и адрес грузополучателя/покупателя)

4. Дата отгрузки « » 20

тонн

5. № партии

6. Результаты лабораторных испытаний:

6.1 Класс 2

6.2 Содержание частиц размером крупнее: 8 мм - 0,0; 4 мм - 0,4 %

6.3 ~~Полнометрический состав~~ Шкурлатовское месторождение

Размеры ячеек контрольных сит, мм	2	1	0,5	0,25	0,125	Содержание зёрен менее 0,125 мм
Полные остатки на ситах, % по массе	44,6	54,4	78,8	83,8	93,5	6,5

6.4 Модуль крупности 3,5

6.5 Содержание:

6.5.1 Пылевидных и глинистых частиц 5,9 в том числе глины в комках 0,0 %

6.5.2 Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания 0,33 %

6.6 Истинная плотность 2,7

6.7 Влажность 2,1

6.8 Пустотность 50,4

6.9 Марка по дробимости щебня 1400

6.10 Насыпная плотность для перевода кол-во материала из единиц массы в объемные 1,34 т/м³

6.11 Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф) 274,43 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 89 п от 26.01.2024)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Заключение: Песок дробленый соответствует требованиям ГОСТ 32730-2014.

Мастер контрольный